



## SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Mátészalkai Járási Hivatala

**Ügyiratszám** (ÉTDR azonosító): 201700049395

**Iratazonosító:** IR-000359118/2017

**Iktatószám:** SZ-07/NEO/03327-3/2017

**Ügyintéző:** Laskovicsné Ruszin Anikó

**Elérhetősége:** +3642281708, laskovicsne.aniko@szabolcs.gov.hu

Tárgy: Állásfoglalás építési engedélyezési eljárás közegészségügyi szakkérdésében

Hiv. szám: SZ-09/94/00254-5/2017.

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal

Nyírbátori Járási Hivatala

Építésügyi Osztály

Nyírbátor

Szabadság tér 8-9. sz.

4300

A Sz.- Sz.- B. Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala, a **Ömböly Község Önkormányzata** (4373 Ömböly, Szabadság tér 10. sz.) által **Ömböly, Arany J. u. 2. sz. 221. hrsz. alatti ingatlanon meglévő óvoda épületében, tornaszoba kialakításának** építési engedélyezési eljárás ügyében, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatala Építésügyi Osztály megkeresése alapján, az alábbi közegészségügyi állásfoglalást hozza:

Az építési engedély kiadásának az alábbi közegészségügyi szakkérdéseknek való megfelelés mellett akadály nincs:

1. Az épület használatba vételére dohányzást tiltó táblákat ki kell helyezni. Dohányzóhelyet épületen kívül nyílt légtérben ki kell jelölni.
2. Az épület használatba vételére az épületek vízigényének meg kell felelnie az ivóvíz minőségi kritériumoknak, melyet akkreditált laboratóriummal végeztetett vizsgálati jegyzőkönyvvel kell bizonyítani.
3. A beépítésre kerülő ivóvíz vezetésére, tárolására használatos vezetékek, szerkezeti anyagok OTH által engedélyezettnek, nyilvántartottnak kell lenniük.
4. A tervezett illemhelyek ablakaira rovarhálót szereljenek fel.
5. A tornaszoba alaprajzi mérete legalább **60 m<sup>2</sup>** kell legyen.
6. A tornaszoba belmagasságának legalább **3 m** – nek kell lennie.
7. A tervezett tornaszoba esetében a határoló szerkezeteibe és légtérébe beépítésre kerülő szerkezeteket labdavédelemmel kell ellátni. A beépített nyílászárók tok és szárnyfelületei a falsíkkal azonos síkban legyenek, kilincseket és egyéb működtető szerkezeteket falba süllyesztett, vagy eltávolítható módon kell szerelni.

### NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

4300 Nyírbátor, Szentvér u. 28. 4300 Nyírbátor, Pf.: 25. Telefon: (42)510-187 Fax: (42)281-708  
E-mail: mateszalka@szabolcs.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

8. A tomaszobához tervezett sportszertár közvetlenül kell kapcsolódjon 1,6/2,0 m ajtónyílásmérettel a tomaszobához.
9. A nyílászárók ablakfelülete ütésálló legyen, azon legfeljebb 0.8 m széles rés engedhető meg. Rögzített bordásfalakat falfülkébe kell beépíteni.
10. A gyermekek által használt vizes berendezések melegviz ellátását központi keveréssel kell megoldani.
11. Az orvosi szobához, mely egyben elkülönítőként is szolgálhat, a mosdón kívül WC használati lehetőséget is kell biztosítani, az egységen belül.

A megkereső által csatolt dokumentumok, figyelemmel, a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 3.§ (2), a 1999. évi XLII. Tv., 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. sz. melléklet 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 162. §.rendekezéseire is, az Sz.- Sz.- B. Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala megállapította, hogy a tervdokumentáció a beépítésre kerülő szerkezeti elemekre, a szociális blokk és étkező helyiség tekintetében az ablakok rovarhálóval való ellátására, a kevert víz előállítására, a tomaszoba berendezésére, felszerelésére nem tér ki, továbbá a tomaszoba alaprajzi méretezése nem szabvány szerinti.

E szakhatósági állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

Az 1. kikötésnél Az 1999. évi XLII. Tv. - A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól „szóló rendelet 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével - a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni, közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségeiben, munkahelyeken továbbá (2) Az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel nem jelölhető ki dohányzóhely **közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben, munkahelyek zárt légterű helyiségeiben**, és ugyanezen §. (7) bek.-e értelmében a dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni. A dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül nem jelölhető ki, kivéve a szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében.

A tiltó és kijelölő tábla vonatkozásában a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. §. – ban foglaltakat vettem figyelembe, mi szerint: A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket, helyiségeket, közterületeket, valamint a nemdohányzó intézményeket a 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú felirat vagy jelzés alkalmazásával kell megjelölni. A felirat vagy jelzés mérete legalább A/4-es nagyságú. A feliraton vagy jelzésen szereplő „DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY” és „TILOS A DOHÁNYZÁS” szövegeknek piros színnel, legalább 30 pontos Helvetica Bold, az egyéb szövegrészeknek legalább 18 pontos Helvetica Bold betűmérettel kell készülniük.

A 2-3. kikötés tekintetében a 201/2001. (X.25) Korm. rendelet 3.§ (2) értelmében „ A víz akkor felel meg ivóvíz minőségűnek, ha a.) nem tartalmaz olyan mennyiségben, vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet és megfelel az 1.sz melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek.” Illetve ugyanezen rendelet 8. § (1) Az ivóvízellátó rendszereket üzemeltetőnek minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok,

termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, az élelmiszerbiztonságra és hatásukra ne történjen vízminőség romlás

A 4. esetében a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló, 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. sz. melléklet 3. A) szerint: a házi legyek ellen védekezni kell: e) a nyilvános és közhasználatú WC-kben- vettem figyelembe.

Az 5-11. esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 162. §. (6) A kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségek kialakítására előírt követelmények teljesülnek, ha a nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti szabvánnyal azonos vagy azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak megfelel az épület. Amennyiben a nemzeti szabvány vagy a nemzeti szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírás eltér az e rendelet mellékletében meghatározott követelménytől, abban az esetben a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzék rendelkezése az irányadó.- vettem figyelembe

Nyírbátor, 2017. szeptember 8.

Fülöp István  
hivatalvezető  
nevében és megbízásából:

Dr. Bajnay Benő  
Járási tisztii főorvos