



Megjelölt, megmaradó G4 gázmérő óra
a nyomásbiztosítással
Elsőként szabványos és mérőállomás

Csatlakozás utáni
elosztóházhoz felé

Telekhatár

Jelmagyarázat:

- GAS — GAS — Megjelölt, megmaradó kisnyomású gázvezeték (varratnélküli acélcső, PE p=30mbar)
- — — Tervezett kisnyomású gázvezeték (varratnélküli acélcső, PE p=30mbar)

Megjegyzés:

- Gázfajta: földgáz.
- Nyomásarány:
 - * szilárdsági vizsgálat 1 bar/15 perc
 - * tömörítési vizsgálat 150 mbar/10 perc
- Üzemeltetés és karbantartás a gépkönyv szerint.
- A vonatkozó előírásokat, szabványokat szigorúan be kell tartani.
- A gázvezeték az MSZ HD 60364 szerint az EPH csomópontba be kell kötni.
- A tervezett gázvezeték: PE80/G 3DR11 MSZ EN 1555 szerint, acélcső MSZ EN 10208-2 LS MSZ EN 10255 szerint.
- A MEO átadásához szükséges EPH Jegyzőkönyv, végleges kéményseprői szakvélemény
- A gázos berendezés nem éghető flexi csővel van bekötve.
- A nyílászárók nem fokozott légzárásúak.
- A gázmérő óra leszerelése után a csőszakasz összekötésre kerül.

Ezen terv a Szerző Jogiértelmezés 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐÉKÉKÉK. A jogait hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, alkalmazása, kiadása, átiratolása, közreadása és közzététele a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!		
Megrendelő:	Omboly Község Önkormányzata 4373 Omboly Szabadság tér 10.	KT
Munka tárgya:	Nyírbétki Gyógyászati Óvoda Ombolyi tagintézménye bővítés felújítás építésképzete	Dátum: 2017.10.
Rajz megnevezése:	Belső gáz Földszinti alaprajz	Méretarány: M=1:50
Tervezők:	BIRO ROLAND Építésképzés memók GT-15-0655	Rajzszám: GG-01